גובה עמוד	R	S	T	קוד הבורג
4.00 מטר	600	800	10	B3
8.00 מטר	800	1000	10	B5

פרט עמוד תאורה בגובה 8 מטר / **פרט עמוד תאורה בגובה 4 מטר**

1. כל הציוד המתכתי יהיה בצביעה לסביבה ימית.
2. כל הברגים מעל הריצוף עם צלחת דקורטיבית לא מקובעת.

הערה:
צינורות במעבר כביש יבלטו 50 ס"מ מעבר לשולי כביש
מוליך הארקה מנחושת גלוי ושזור
-צינור בקוטר "4 - יהיה בעובי דופן 5.3 מ"מ בחתך לפי המפורט בתכנית
-צינור בקוטר "6 - יהיה בעובי דופן 7.7 מ"מ

הערות:

1. רוחב החפירה המינימלי יהיה כנדרש לביצוע הידוק באמצעות הכלים שברשות הקבלן המבצע.
2. עבודות החפירה יתבצעו ע"י הקבלן המבצע תוך הבטחת כל אמצעי הזהירות הנדרשים בהתאם להוראות המפקח.
3. עבודות החפירה בחתיית כבישים יעשו ע"י הקבלן המבצע אך ורק ברישיון משטרת ישראל, ובתאום ופיקוח צמוד של הרשות המקומית.
4. כל המידות בס"מ.

הערות

1. יש לשלט את האלקטרודה בשלט תקני: "הארקה - לא לפרק"
2. יש לשלט את מכסה התא באופן תקני.
3. מכסה התא יהיה ללחץ 5 טון, אלא אם צויין אחרת ברשימת הכמויות.
4. אורך האלקטרודה יהיה באורך הדרוש לקבלת ההתנגדות הרצויה (עד 6 מ').

עובי הדופן A	קוטר הפתח C	קוטר התא D
20	60	80

הערות

1. כל צנורות המוצא מהשוחה יסגרו בפקקים מתאימים למניעת חדירת בוץ ומים.
2. פרוט הצנרת בשוחה לפי תכנית התנוחה.
3. גוב המעבר יהיה לפי תקן ישראלי 489 1-658.
4. גוב המעבר בנוי מחוליות בטון עגולות, עובי דופן 12.5 ס"מ.
5. כל המידות בס"מ.
6. מרחק כבל מכבל 10 ס"מ לפחות.
7. כל הצנורות השמורים יכללו חוט משיכה מניילון שזור בעובי 8 מ"מ לפחות.
8. הפתחים לצנרת הכניסה יבוצעו באמצעות משור דיסק בגודל ע"פ כמות הצנרת ויבוטנו לאחר התקנת הצנרת.
9. במידה ונידרש ברשימת הכמויות יבוצע מכסה מיציקת ברזל עם סמל הרשות המקומית וכיתוב לגבי תיאור התא ("חשמל", "תקשורת" וכו').

הערות:

1. כל הציוד המתכתי יהיה בצביעה לסביבה ימית.
2. כל הברגים מעל הריצוף עם צלחת דקורטיבית לא מקובעת.

תפוצה										עדכון מהדורה		
אדריכל	תברואה	מ"א	ת"מ	תאורה	מעליות	תקשורת	בטיחות	פיקוח		שינויים	תאריך	מהדורה

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○ מהדורה 00

מזמין	עיריית בת ים
פרויקט 1362	שדרות העצמאות, שביל האפניים
גיליון 08.08	תכנית תאורה ותקשורת- פרטים

אישר: מטרני מרדכי | תיכנן: מטרני מרדכי | שרטט: גורודיסקי יוליה
קנ"מ: | תאריך: 15.03.2020

מטרני יעוץ חשמל בע"מ
טל. 08-9584600 פקס. 08-6744787
הרצל 4 גן יבנה ת.ד 230 מיקוד 7080000
EMAIL-OFFICE@METERANI.COM
METERANI Electrical design

תוכנית זו הינה רכושה הפרטי של חברת "מטרני יעוץ חשמל בע"מ" אין להשתמש בתוכנית זו ללא רשות מפורשת בכתב.

\\MAIN\ser2\ser\Bat yam\Shderot_Aatzmaut_Shvil_Ofnaim_1362\ele_Shv